

CERTIFICATO DI CALIBRAZIONE / CALIBRATION CERTIFICATE

Si certifica che questo dispositivo è stato calibrato mediante:

We certify that this device was adjusted through:

Campione Primario di Potenza Fluke 6100A S.N. 46440

Primary Sample of Power Fluke 6100A S.N. 46440

Riferimenti/References: 100Vtrms, 50 Hz -- 0,5Atrms, 50 Hz -- 3Atrms, 50 Hz

Precisione Verificata: +/-0,25 % del Fondo-Scala

Verified Accuracy: +/-0,25 % of Full Scale

Valori letti dopo calibrazione apparato:

Values read after the adjustment of device:

RANGE: Misure di Tensione / Voltage measurement			
KTV = 100V	Tensione letta a display (Volt) / Voltage read on display		
Tensione applicata Applied Voltage (Volt)	Max	Min	Verif.
100 Vtrms	100,25	99,75	

RANGE: Misure di Corrente, Mod: 96CTA5 RANGE: Current measurement, Mod: 96CTA5			
KTA = 5A	Corrente letta a display (Ampère) / Current read on display		
Corrente applicata Applied Current (Ampère)	Max	Min	Verif.
0,5 Atrms	0,50125	0,4980	
3 Atrms	3,0125	2,9875	

Data/Date: _____ Tecnico/Technician: _____

S.N. _____

CALIBRAZIONE MODULI OPZIONALI /OPTIONAL MODULES CALIBRATION

Mod: 96C-CC1			
KTA = 100A	Corrente letta a display (Ampère) / Current read on display		
Tensione applicata Applied Voltage (Volt)	Max	Min	Verif.
0,1 Vtrms	10,25	9,75	
0,6 Vtrms	60,25	59,75	

Mod: 96C-ROG			
KTA = 1000A	Corrente letta a display (Ampère) / Current read on display		
Corrente applicata Applied Current (Ampère)	Max	Min	Verif.
100 Atrms	102,5	97,5	
600 Atrms	602,5	597,5	

Data/Date: _____ Tecnico/Technician: _____

Nota: Per garantire nel tempo la precisione indicata si consiglia la verifica dello strumento ogni 24 mesi.

Note: To assure the indicated precision in time we suggest checking the instrument every 24 months.

Nome Docum.	019-Calibration Certificate		Procedure		Schemi		Manuali		Disegni	X	Altro
Realizzato da	LGR	Verificato da	JDM	Approvato da	MBC	Revisione n°	1	del	09/03/18		