

CERTIFICATO DI CALIBRAZIONE - CALIBRATION CERTIFICATE

Si certifica che questo dispositivo è stato calibrato mediante:

We certify that this device were calibrated using:

Campione Primario di Potenza Fluke 6100A S.N. 46440

Primary Power sample Fluke 6100A S.N. 46440

Riferimenti: 100 Vtrms, 50 Hz – 0,5 Atrms, 50 Hz – 3 Atrms, 50 Hz.

References: 100 Vtrms, 50 Hz – 0,5 Atrms, 50 Hz – 3 Atrms, 50 Hz.

Precisione Verificata: +/- 0,25 % del Fondo Scala

Accuracy Verified: +/- 0,25 % del Fondo Scala

Valori letti dopo calibrazione apparato:

Values read after equipment calibration:

RANGE

Valore nominale <i>Nominal value</i>	Max	Min	Verificato <i>Verified</i>
100 Vtrms	100,25	99,75	
0,5 Atrms	0,50125	0,4980	
3 Atrms	2,9875	3,0125	

Data: _____ Tecnico: _____

S.N. _____

NOTA: Per garantire nel tempo la precisione indicata si consiglia la verifica dello strumento almeno ogni 24 mesi.

NOTE: To guarantee the indicated accuracy over time, we recommend checking the instrument at least every 24 months.



DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' U.E. (DECLARATION OF COMPLIANCE E.U.)

L'apparato si accorda ai seguenti standard:
The equipment complies with the following standards:

- EN 55011 (Classe A /Class A)
- EN 61000-4-2
- EN 61000-4-3
- EN 61000-4-4
- EN 60204-1
- EN 61000-4-5
- EN 61000-4-6
- EN 61000-4-11

E successivi aggiornamenti. Per evitare lesioni personali, eseguire l'installazione secondo le normative vigenti e le istruzioni in questo manuale, tenendo conto del valore di isolamento specificato per lo strumento.

And subsequent updates. To avoid personal injury, perform the installation according to the regulations in force and the instructions in this manual, taking into account the insulation value specified for the instrument.



Gentile Cliente, con l'acquisto di questo prodotto è entrato a far parte del mondo **Energy Team**, i cui esperti si impegnano quotidianamente a progettare e realizzare prodotti sempre più innovativi e di alta qualità, compresa versatilità e semplicità di utilizzo ad alto valore aggiunto.

I contenuti quali: - Manuale di installazione e uso – Software di configurazione – LINK AI VIDEO-TUTORIAL sono scaricabili dal link:
<http://www.energyteam.it/download/et-world>

avendo cura di non divulgare a terzi il contenuto e conservarne le informazioni. Per un supporto tecnico, contattare il servizio di assistenza al Nr. 02 48405033, da Lunedì a Venerdì, dalle ore 8.30 alle 17.30, oppure inviare una e-mail all'indirizzo: assistenza.clienti@energyteam.it

Dear Customer, with the purchase of this product You have become part of the Energy Team world, whose experts are committed every day to design and produce increasingly innovative and high quality products, including versatility and ease of use with high added value.

Contents such as: - Installation and use manual - Configuration software - LINK TO VIDEO-TUTORIAL, can be downloaded from the link:
<http://www.energyteam.it/download/et-world>

Taking care not to divulge the content to third parties and keep the information. For technical support, contact the support service at Nr. 02 48405033, from Monday to Friday, from 8.30 to 17.30, or send an e-mail to: assistenza.clienti@energyteam.it

DATI TECNICI / TECHNICAL FEATURES

Alimentazione – Power Supply	Unità Misura – Unit of measure
Tensione alimentazione – Power Supply Voltege	100÷250 Vac; 100÷350Vdc
Frequenza - Frequency	50÷60 Hz
Consumo - Consumption	5 VA
Generali - General	Unità Misura – Unit of measure
Precisione - Accuracy	+/-0.25% del F.S. +/-0.50% del F.S. Val.Mis Val.Mis.Deriv
Ingressi tensioni – Voltage Inputs Nr.3	100 or 400Vac
Ingressi correnti – Current Inputs Nr.3	A /5
Uscite Impulsive (Att/Reatt) – Pulse Outputs (Act/React) Nr. 2	
Uscite Optomos – Optomos Outputs (N.1 Min N.1Max)	100mA, 24Vdc
Grado protezione – Protection degree	IP 20
Peso - Weight	400 gr
Dimensioni L H W, 9 moduli DIN – Dimensions L H W, 9 DIN modules	154x90x58
Temperatura di esercizio – Working Temperature	-10°C ÷ +55°C
Umidità relativa – Relative Humidity	95% Senza condensa /Without condensation